

DZD 50/6 B



Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 500, třífázový proud

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0225

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

Celková účinnost η	30,1 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	40,4
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0087.0225
$P_{BEP} / \text{Průtok}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	0,24 kW / 4.340 m ³ /h / 60 Pa
n_{BEP}	945 1/min
specifický poměr	≈ 1
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	Stanovení energetické efektivity bez ochranné mřížky a hlavice.
Akustický výkon L_{WA7}	80 dB(A)