

DZR 40/4 B Ex e



Instalace v potrubním vedení

- Doporučená vzdálenost mezi tvarovkami min. 3-5 x průměr potrubí "D"
- Při zúžení průřezu: průměr potrubí "d" = max. 0,75 x průměr potrubí "D", úhel zúžení 6-8°
 - ① Uzavírací klapka, náporová
 - ② Venkovní stěna
 - ③ Potrubí, nutno zajistit
 - ④ Pružná spojka ELA..-Ex
 - ⑤ Ventilátor
 - ⑥ Upevňovací patky FU (1 Sada)
 - ⑦ Tlumič chvění GP.. (1 sada)
 - ⑧ Konsole, nutno zajistit