




WS 160 Flat BET

A - ventilační přístroj WS 160 Flat ...
A1 - elektronická vložka
A2 - regulace KWL
B1 - ovládací díl RLS 1 WR
B2-B5 - paralelní připojení max. 5 kusů RLS 1 WR
BT1 - dotyková obrazovka BDE RLS T1 WS
W1 - připojovací vedení 230 V AC
W2 - stíněné řídící vedení, např. LIYY 6 x 0,34 mm² (není v dodávce)
W2 - stíněné řídící vedení RLS T1 WS, např. LIYY 4 x 0,34 mm² (není v dodávce)
W5 - připojovací vedení PTC-topného registru
W7 - připojovací vedení motoru obchvatu
S1 - vypínač přístroje
S2 - dveřní spínač
M1 - ventilátor odpadního vzduchu a odvodu
M2 - ventilátor venkovního vzduchu a přívodu
T-LET - čidlo teploty venkovního vzduchu
T-FOL - čidlo teploty odpadního vzduchu
T-ZUL - čidlo teploty přívodu
S-ABL - kombinované čidlo na odvodu
