



B - Régulation

W3 - Régulation câble secteur (à fournir par le client)

K1 - Softstart fermé

K1 - Softstop ouvert

K3 - Mode abaissement fermé activé (p. ex. : mode nuit)

K3 - Mode abaissement ouvert inactif

\* - Attention, utiliser des contacts dorés K1, K3

A - Appareil GRD

W1 - Câble secteur appareil GRD 1,5 mm<sup>2</sup> (à fournir par le client)

W2 - Câble de commande avec blindage 0,25 à 0,34 mm<sup>2</sup> (à fournir par le client)

M - Moteur du ventilateur

S1 - Interrupteur de réparation