



WS 120 Trio LRV

- A – Szellőztető készülék WS 120 Trio
 - A1 – Elektronikai modul
 - A2 – KWL vezérlő
 - B – Egyszerű kezelőpanel RLS 1 WR
 - B2–B5 – Max. 5 db RLS 1 WR párhuzamos bekötése
 - BT1 – Komfort kezelőpanel RLS T1 WS
 - W1 – 230 V AC tápkábel
 - W2 – Árnycolt vezérlőkábel RLS 1 WR helyiségvezérléshez, pl. LIYY 6 × 0,34 mm²
 - W2 – Árnycolt vezérlőkábel RLS T1 WS panelhez, pl. LIYY 4 × 0,34 mm²
 - W3 – Kábel külső biztonsági elemhez, potenciálmentes kontakt 12 V / 2 A
 - W4 – 230 V kimenet biztonsági elemhez (pl. égéstermék-visszaáramlás-érzékelő)
 - W5 – PTC fűtőregiszter kábele
 - W8 – Külső érzékelők kábele
 - W9 – Külső érzékelők kábele
 - S1 - Készülék kapcsoló
 - M1 - Elszívó / elvezetett levegő ventilátor
 - M2 - Külső levegő / befűjt levegő ventilátor
 - T-LET - Külső levegő belépési hőmérő
 - T-FOL - Elvezetett levegő hőmérő
 - T-ZUL - Befűjt levegő hőmérő
 - S-ABL - Kombinált elszívó érzékelő
 - N - Hálózat
 - O - Opcionális
 - ZUL - Befűvás
 - ABL - Elszívás
 - H - Fűtőregiszter
 - K - Kontakt
 - S - Érzékelők
 - D - Digitális jel
 - F - Hőmérő
 - BY - Bypass
-