



WS 320 KBET

A – Szellőztető készülék WR 310/410, WS 320/470

A1 – Elektronikai modul

A2 – KWL vezérlő

B – Egyszerű kezelőpanel RLS 1 WR

B2–B5 – Max. 5 db RLS 1 WR párhuzamos bekötése

BT1 – Érintőkijelzős kezelőpanel RLS T1 WS

W1 – 230 V AC tápkábel

W2 – Árnyékolt vezérlőkábel az egyszerű kezelőpanelhez (helyszínen), pl. LIYY 6 × 0,34 mm²

W2 – Árnyékolt vezérlőkábel RLS T1 WS panelhez (helyszínen), pl. LIYY 4 × 0,34 mm²

W3 – Kábel külső biztonsági elemhez, potenciálmentes kontakt 12 V / 2 A

W4 – 230 V kimenet biztonsági elemhez (pl. égéstermék-visszaáramlás-érzékelő)

W5 – PTC fűtőregiszter tápkábel

W6 – Kábel (helyszínen) multifunkciós kontaktushoz (230 VAC / 5A vagy 30 VDC / 5A potenciálmentes relékontakt).

A multifunkciós kontaktus csatlakoztatható: riasztás, szűrőcsere jelzés, üzemi jelzés, utófűtés, előfűtés, külső csappantyú, talajhőcserélő (nem szabályzott szivattyú), hűtés.

W7 – Bypass motor kábele

W8 – Külső érzékelők kábele (helyszínen)

W9 – Külső érzékelők kábele (helyszínen)

S1 – Készülék kapcsoló

M1 – Elszívó / elvezetett levegő ventilátor

M2 – Külső levegő / befűjt levegő ventilátor

M3 – Bypass motor

T-LET – Külső levegő belépési hőmérő

T-FOL – Elvezetett levegő hőmérő

T-ZUL – Befűvott levegő hőmérő

S-ABL – Kombinált elszívó érzékelő