



WS 470 KBET

- A – Szellőztető készülék WR 310/410, WS 320/470
 - A1 – Elektronikai modul
 - A2 – KWL vezérlő
 - B – Egyszerű kezelőpanel RLS 1 WR
 - B2–B5 – Max. 5 db RLS 1 WR párhuzamos bekötése
 - BT1 – Érintőkijelzős kezelőpanel RLS T1 WS
 - W1 – 230 V AC tápkábel
 - W2 – Árnyékolt vezérlőkábel az egyszerű kezelőpanelhez (helyszínen), pl. LIYY 6 × 0,34 mm²
 - W2 – Árnyékolt vezérlőkábel RLS T1 WS panelhez (helyszínen), pl. LIYY 4 × 0,34 mm²
 - W3 – Kábel külső biztonsági elemhez, potenciálmentes kontakt 12 V / 2 A
 - W4 – 230 V kimenet biztonsági elemhez (pl. égéstermék-visszaáramlás-érzékelő)
 - W5 – PTC fűtőregiszter tápkábel
 - W6 – Kábel (helyszínen) multifunkciós kontaktushoz (230 VAC / 5A vagy 30 VDC / 5A potenciálmentes relékontakt).
 - A multifunkciós kontaktus csatlakoztatható: riasztás, szűrőcsere jelzés, üzemi jelzés, utófűtés, előfűtés, külső csappantyú, talajhőcserélő (nem szabályzott szivattyú), hűtés.
 - W7 – Bypass motor kábele
 - W8 – Külső érzékelők kábele (helyszínen)
 - W9 – Külső érzékelők kábele (helyszínen)
 - S1 – Készülék kapcsoló
 - M1 – Elszívó / elvezetett levegő ventilátor
 - M2 – Külső levegő / befűjt levegő ventilátor
 - M3 – Bypass motor
 - T-LET – Külső levegő belépési hőmérő
 - T-FOL – Elvezetett levegő hőmérő
 - T-ZUL – Befűvott levegő hőmérő
 - S-ABL – Kombinált elszívó érzékelő
-