DRH 31-6

Стабильная температура помещения

Измерение температуры посредством встроенного датчика в ETL или DTL 16 P.



① Вентилятор
② Электрокалорифер
③ Помещение
④ ETL 16 P, DTL 16 P

Стабильная температура приточного воздуха с помощью канального датчика FL 30 P

Ограничение максимальной температуры приточного воздуха с помощью канального датчика FL 30 P



① Вентилятор
② Электрокалорифер
③ Помещение
④ Канальный датчик FL 30 P
⑤ ETL 16 P

Стабильная температура помещения с канальным датчиком FR 30 P



① Вентилятор
② Электрокалорифер
③ Помещение
④ Комнатный датчик FR 30 P
⑤ ETL 16 P

Стабильная температура помещения с датчиком помещения FR 30 P и канальным датчиком FL 30 P

DRH 31-6



① Вентилятор
② Электрокалорифер
③ Помещение
④ Канальный датчик FL 30 P
⑤ Комнатный датчик FR 30 P
⑥ DTL 16 P