



Регулятор В

W3 - сетевой провод регулятора (обеспечивается заказчиком)

K1 - замкнут плавный пуск

K1 - разомкнут плавный пуск

K3 - замкнут пониженный режим активен (напр.: ночной режим)

K3 - разомкнут пониженный режим неактивен

\* - Внимание: в K1, K3 используются позолоченные контакты

Прибор А - GRD

W1 - сетевой провод прибора GRD 1,5 мм<sup>2</sup> (обеспечивается заказчиком)

W2 - кабель управления с экранированием 0,25 - 0,34 мм<sup>2</sup> (обеспечивается заказчиком)

M - двигатель вентилятора

S1 - ремонтный выключатель