

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH						
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		ER 60 VZC-2 (0084.0468)						
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“		SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh /(m²·a)
			-19,84	-3,43		5,96		
				—				
d) Typ typology			RVU	x	BVU	—		
			NRVU	—	UVU	x		
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed			single speed	x	multi-speed	—		installed —
			2-speed	—	VSD	—		intended to be instal. —
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system			rekuperativ / recuperative	—	regenerativ / regenerative	—		keines / none —
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t	—					%
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate			58					m³/h
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive			25,5					W
j) Schallleistungspegel sound power level		L _{WA..}	43					dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate			0,0156					m³/s
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference			50					Pa
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI	0,438					W/(m³/h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology			CTRL	MISC		X-Value		-
			1	1,1		1		
o) Innere Höchstluft rate / Äußere Höchstluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate			innere / internal	—	äußere / external	—		%
p) Mischrate mixing rate			—					%
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning			-					
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles			siehe Montageanleitung, see instruction sheet					
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions			www.maico-ventilatoren.com					
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa			—					%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness			—					m³/h